

Année marché	Type de réseau	Bassin	Capacité		Niveau de rejet du marché						Coef	Coef	g DCO/m2	g DCO/m2	hauteur
		d'orage	en E.H.	en m3/j	MES	DBO5	DCO	NK	NGL	Ptot	DBO5	hydraulique	etage 1	etage 2	boue
2 003	séparatif		400	60	30	25	90	15			0,41	0,44			
2 004	séparatif		500	75	35	25	125	15			0,33	0,5			
2 004	séparatif		130	20	35	25	125								
2 005	séparatif		250	38	50%	25	125	60%							
2 007	unitaire	oui	1 200	240	30	25	125	30			0,25	0,36			
2 008	séparatif		1 500	225	35	25	125	15			0,41	0,44			
2 008	unitaire	oui	1 200	180	35	25	125	15			0,45	0,83			
2 009	séparatif		250	38	30	25	90	10							
2 009	mixte		180	27	50%	60%	60%	60%							
2 011	séparatif		550	72	30	25	90	15	40	30%	0,34	0,28			
2 011	unitaire	oui	800	240	30	20	90	15		30%					
2 011	unitaire	oui	1 000	175	30	25	90	20		30%					
2 012	unitaire	oui	850	148	35	25	125	20							
2 012	séparatif		400	60	35	25	125	15							
2 012	séparatif		135	20	35	25	125	20							
2 011	unitaire	oui	160	24	50%	25	120	60%							